


Isolation Amplifier DS 7400



Read these instructions before using the product and retain for future information.

DS 7400

1. Before Startup



When operating the isolation amplifier, certain parts of the module can carry dangerous voltage! Ignoring the warnings can lead to serious injury and/or cause damage!

The isolation amplifier should only be installed and put into operation by qualified staff. The staff must have studied the warnings in these operating instructions thoroughly.

The isolation amplifier may not be put into operation if the housing is open.

In applications with high operating voltages sufficient distance and isolation as well as shock protection must be ensured.

Safe and trouble-free operation of this device can only be guaranteed if transport, storage and installation are carried out correctly and operation and maintenance are carried out with care.

2. Short description

The 3-way isolation amplifier is used for electrical isolation and conversion of 0 - 60/150 mV shunt voltages into 0 - 20 mA, 4 - 20 mA and 0 - 10 V standard signals. The input range is selectable by input terminals and the output range can be set by using DIP switch. Due to the calibrated range selection no further adjustment is necessary.

The 3-way isolation guarantees reliable decoupling of the sensor circuit from the processing circuit and prevents linked measurement circuits from influencing each other.

3. Functioning

The input signal is modulated and then electrically decoupled using a transformer. The isolated signal is then made available at the output, demodulated, filtered and amplified.



4. Configuration

4.1 Equipment

A screwdriver with a width of 2.5 mm is required to open the unit and to connect the wires to the screw clamp terminals.

4.1 Opening the unit

Using a screwdriver, release the snap fittings of the upper part of the housing on both sides (1). The upper part of the housing and the electronics can now be pulled out by approximately 3 cm (2).



4.3 Settings

Set the output range with DIP switch (3) as indicated in the following table:

Output	Switch				
	1	2	3	4	5
○ 0 - 10 V	•	•			
○ 0 - 20 mA					
○ 4 - 20 mA				•	

○ = Factory setting

5. Mounting, electrical connection

The isolation transmitter is mounted on standard 35 mm DIN rail.


Terminal assignments	
1	Input + 0 - 60 mV
2	Input -
3	Input + 0 - 150 mV
4	Input -
5	Output +
6	Output -
7	Power supply ≐
8	Power supply ≐

7. Technical Data

Input		
Input signal (terminal selectable)	0 - 60 mV	0 - 150 mV
Input resistance	> 25 kΩ	
Overload	Voltage limitation via 30 V Z-Diode, max. continuous current 30 mA	
Output		
Output signal (switch selectable)	0 - 10 V ¹⁾	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Load	Current output ≤ 500 Ω	Voltage output ≥ 1 kΩ
Offset	± 20 μA / ± 10 mV	
Ripple	< 20 mV _{rms}	
General data		
Transmission error	± 0,3 % of measured value	
Temperature coefficient ²⁾	± 150 ppm/K of end value	
Cut-off frequency (-3 dB)	Approx. 1 kHz	
Test voltage	2.5 kV, 50 Hz	
Working voltage ³⁾ (Basic insulation)	600 V AC/DC for overvoltage category II and contamination class 2 acc. to EN 61010 part 1	
Ambient temperature	Operation	- 10 °C to + 60 °C (+14 to +140 °F)
	Transport and storage	- 20 °C to + 80 °C (-4 to +176 °F)
Power supply	20 to 253 V AC/DC	AC 48 ... 62 Hz, approx. 3 VA DC approx. 1,5 W
EMC ⁴⁾	EN 61326-1	
Construction	12,5 mm (0.5") housing, protection type: IP 20	
Connection	pluggable screw connection solid/stranded 0.2 to 2.5 mm ² , AWG 24 to 12 tightening torque 0.5 to 0.6 Nm	
Weight	Approx. 100 g	

- 1) Factory setting
- 2) Average TC in specified operating temperature range
- 3) As far as relevant the standards and rules mentioned above are considered by development and production of our devices. In addition relevant assembly rules are to be considered by installation of our devices in other equipments. For applications with high working voltages, take measures to prevent accidental contact and make sure that there is sufficient distance or insulation between adjacent situated devices.
- 4) Minor deviations possible during interference


8. Block diagram



6. Order information

Product	Input / Output	Part No.
Isolation Amplifier	Calibrated range selection	DS 7400 AG

9. Dimensions



LIMITED WARRANTY

DRAGO Automation GmbH hereby warrants that the Product will be free from defects in materials or workmanship for a period of **five (5) years** from the date of delivery ("Limited Warranty"). This Limited Warranty is limited to repair or replacement at DRAGO's option and is effective only for the first end-user of the Product. This Limited Warranty applies only if the Product:

1. is installed according to the instructions furnished by DRAGO;
2. is connected to a proper power supply;
3. is not misused or abused; and
4. there is no evidence of tampering, mishandling, neglect, accidental damage, modification or repair without the approval of DRAGO or damage done to the Product by anyone other than DRAGO.

Delivery conditions are based upon the „GENERAL CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS AND SERVICES OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY“ recommended by the Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V. .

Subject to change!

DRAGO Automation GmbH
Waldstrasse 86 - 90
13403 BERLIN
GERMANY


Phone: +49 (0)30 40 99 82 - 0
Fax: +49 (0)30 40 99 82 - 10

E-Mail: info@drago-automation.de
Internet: www.drago-automation.de



Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) should be taken during range selection and assembly on the transmitter.

Trennverstärker DS 7400



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt installieren und heben Sie diese für weitere Informationen auf.

DS 7400

1. Vor der Inbetriebnahme



Beim Betrieb dieses elektrischen Trennverstärkers können bestimmte Teile des Moduls unter gefährlicher Spannung stehen! Durch Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden entstehen!

Der Trennverstärker sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Das Personal sollte sich mit den Warnhinweisen dieser Betriebsanleitung gründlich auseinandergesetzt haben.

Der Trennverstärker darf nicht bei geöffnetem Gehäuse in Betrieb genommen werden.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation und auf Berührungsschutz zu achten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechtes Lagerung, Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

2. Kurzbeschreibung

Der 3-Wege-Trennverstärker wird zur galvanischen Trennung und Umsetzung von 0 - 60/150 mV Shuntspannungen in 0 - 20 mA, 4 - 20 mA und 0 - 10 V Normsignalen eingesetzt. Der Eingangsbereich wird über die Eingangsklemmen ausgewählt und das Ausgangssignal ist über DIP-Schalter umschaltbar. Dank der kalibrierten Signalumschaltung ist ein Nachjustieren der Messbereiche ist nicht notwendig.

Die 3-Wege-Trennung gewährleistet eine sichere Entkopplung des Sensorkreises vom Auswertkreis und vermeidet eine gegenseitige Beeinflussung von untereinander verketteten Messkreisen.

3. Funktionsweise

Das Eingangssignal wird moduliert und mittels Übertrager galvanisch entkoppelt. Das potentialgetrennte Signal wird danach demoduliert, gefiltert und verstärkt am Ausgang zur Verfügung gestellt.

4. Konfiguration

4.1 Hilfsmittel

Zum öffnen des Gerätes und zum Anschluss der Leitungen an die steckbaren Schraubklemmen wird ein Schraubendreher mit einer Klingbreite von 2,5 mm benötigt.

4.1 Öffnen des Gerätes

Entriegeln Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Verrastung des Gehäuseoberteils auf beiden Seiten (1). Gehäuseoberteil und Elektronik lassen sich nun etwa 3 cm herausziehen (2).

4.3 Einstellungen

Einstellung des Ausgangsbereichs mittels DIP-Schalter (3) gemäß folgender Tabelle:



Ausgang	Schalter • = on				
	1	2	3	4	5
○ 0 - 10 V	•	•			
○ 0 - 20 mA			•		
○ 4 - 20 mA				•	

○ = Werkseinstellung

5. Montage, elektrischer Anschluss

Der Trennverstärker wird auf TS35 Normschiene aufgerastet.

Klemmenbelegung	
1 Eingang +	0 - 60 mV
2 Eingang -	
3 Eingang +	0 - 150 mV
4 Eingang -	
5 Ausgang +	
6 Ausgang -	
7 Hilfsenergie ≡	
8 Hilfsenergie ≡	




7. Technische Daten

Eingang		
Eingangssignal (umklemmbar)	0 - 60 mV	0 - 150 mV
Eingangswiderstand	> 25 kΩ	
Überlastbarkeit	Spannungsbegrenzung mit 30 V Z-Diode, max. Dauerstrom 30 mA	
Ausgang		
Ausgangssignal (umschaltbar)	0 - 10 V ¹⁾	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Bürde	Strom ≤ 500 Ω	Spannung ≥ 1 kΩ
Offset	± 20 µA / ± 10 mV	
Restwelligkeit	< 20 mV _{eff}	
Allgemeine Daten		
Übertragungsfehler	± 0,3 % v. M.	
Temperaturkoeffizient ²⁾	± 150 ppm/K v. E.	
Grenzfrequenz (-3 dB)	ca. 1 kHz	
Prüfspannung	2,5 kV, 50 Hz	
Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie		
Arbeitsspannungen ³⁾ (Basisisolierung)	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010 Teil 1	
Umgebungstemperatur	Betrieb - 10 °C bis + 60 °C (+14 bis +140 °F) Transport und Lagerung - 20 °C bis + 80 °C (-4 bis +176 °F)	
Hilfsenergie	20 bis 253 V AC/DC	AC 48 ... 62 Hz, ca. 3 VA DC ca. 1,5 W
EMV ⁴⁾	EN 61326-1	
Bauform	12,5 mm (0.5") Anreihgehäuse, Schutzart: IP 20	
Anschluss	steckbarer Schraubanschluss starr/flexibel: 0,2 - 2,5 mm ² , AWG 24 - 12 Anzugsdrehmoment 0,5 - 0,6 Nm	
Gewicht	ca. 100 g	

- 1) Werkseinstellung
- 2) mittlerer TK im spezifizierten Betriebstemperaturbereich
- 3) Die angeführten Normen und Bestimmungen werden bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte berücksichtigt, soweit sie anwendbar sind. Die Errichtungsbestimmungen sind beim Einbau unserer Produkte in Geräte und Anlagen zusätzlich zu beachten. Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.
- 4) während der Störeinwirkung sind geringe Abweichungen möglich


8. Blockschaltbild



6. Bestelldaten

Produkt	Eingang / Ausgang	Best.-Nr.
Trennverstärker	Kalibrierte	DS 7400 AG
	Bereichsumschaltung	

9. Abmessungen



BESCHRÄNKTE GARANTIE

DRAGO Automation GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von **fünf (5) Jahren** ab Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird („beschränkte Garantie“). Diese beschränkte Garantie ist nach Wahl von DRAGO beschränkt auf Reparatur oder Austausch und gilt nur für den ersten Endbenutzer des Produktes. Diese beschränkte Garantie gilt nur, wenn das Produkt:

1. gemäß den von DRAGO zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert wird;
2. an eine ordnungsgemäße Stromversorgung angeschlossen ist;
3. nicht missbräuchlich oder zweckfremd eingesetzt wird;
4. wenn es keine Beweise gibt für unzulässige Veränderungen, falsche Handhabung, Vernachlässigung, Modifikation oder Reparatur ohne Genehmigung von DRAGO, oder Schäden am Produkt, die durch andere als DRAGO verursacht wurden.

Die Lieferungen erfolgen nach den „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ empfohlen vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V. .

Änderungen vorbehalten !

DRAGO Automation GmbH
Waldstrasse 86 - 90
13403 BERLIN
GERMANY

Telefon: +49 (0)30 40 99 82 - 0
Fax: +49 (0)30 40 99 82 - 10

E-Mail: info@drago-automation.de
Internet: www.drago-automation.de



Bei Montage und Einstellarbeiten am Trennverstärker ist auf Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten!